



Spiez, 30.06.2023

# Zulassung

<b>Zulassungszeichen:</b> (Funktionsprüfung: luft- und drucktechnisch)	<b>BZS T 22-002</b>
<b>Prüfpflichtige Komponente:</b>	<b>Kabel- und Rohrdurchführung Pressring bis max. 308 mm</b>
<b>Zulassungsinhaber:</b>	<b>Sema Technics AG Schändrichstrasse 8 CH-9230 Flawil</b>
<b>Geltungsdauer bis:</b>	<b>30.06.2033</b>

Gemäss den Ergebnissen der praktischen Prüfungen und der Beurteilung der technischen Unterlagen erfüllt die obgenannte prüfpflichtige Komponente die Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz für den Schutzgrad Basisschutz, als auch für die Schocksicherheit und Druckstossfestigkeit Schutzgrad 3 bar. Sie wird zur Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten zugelassen.

Diese Zulassung ist nur gültig mit der beidseitigen Unterzeichnung durch den Zulassungsinhaber und die Zulassungsstelle BABS.

Zulassungsstelle BABS

César Metzger  
Chef CBRNe-Schutzsysteme

Zulassungsinhaber

Sema Technics AG  
CH-9230 Flawil

Spiez, 24.07.2023

Flawil, 7.7.23

